

Предписание
о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и
имуществу потребителей, окружающей среде, а также других
мероприятий, предусмотренных федеральным законом

от 12 мая 2022г. № 100-03

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

(должность лица, составившего предписание)

Глининой Мариной Владимировной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
выездной проверки на основании решения о проведении выездной проверки от
29.03.2022г. № 256

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «05» мая 2022г. № 117-03 в отношении:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 46»
(МБОУ «Школа № 46»)

ОГРН – 1026201084800 ИНН – 6229016072

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)


выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

В ходе проведения плановой выездной проверки установлено:

05.05.2022г. в 16 час. 45 мин. при проведении осмотра документов, помещений, территории в рамках проведения плановой выездной проверки в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 46» (МБОУ «Школа № 46») выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.2.1., 2.2.2., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.7.2., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.11.2., 2.11.4., 2.11.7., 3.4.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), п.п. 2.16., 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона.




нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»,
(нужное подчеркнуть)

С целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

предписываю

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа № 46» (МБОУ «Школа № 46») по адресу: 390042, г. Рязань, ул. К. Маркса, 4, 1
(директор МБОУ «Школа № 46» Попова Светлана Владимировна)



(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

провести следующие мероприятия:

1. На лестничном марше 3-го этажа провести капитальный ремонт потолка, поверхность довести до требований ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1., 2.5.3., 2.11.2., 2.11.7. СП 2.4.3648-20, с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 25.08.2022г.

2. Провести капитальный ремонт в слесарной мастерской, поверхности потолка, стен и пола довести до требований .1 ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.11.2., 2.11.7. СП 2.4.3648-20, с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 12.05.2024г.

3. В соответствии с требованиями ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1., 2.5.2., 2.11.2., 2.11.7. СП 2.4.3648-20, в рекреации перед входом в столовую, совмещенную с актовым залом, заменить изношенный линолеум на новый.

Срок исполнения – до 25.08.2023г.

4. Провести капитальный ремонт в библиотеке и книгохранилище, поверхности потолков, стен и пола довести до требований .1 ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.11.2., 2.11.7. СП 2.4.3648-20, с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих



средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 12.05.2024г.

5. В рекреации перед спортивным залом и учебными мастерскими (столярной, слесарной) провести капитальный ремонт потолка, поверхность довести до требований ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1., 2.5.3., 2.11.2., 2.11.7. СП 2.4.3648-20, с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 25.08.2023г.

6. Провести капитальный ремонт в лаборантских кабинетов физики, истории, географии и химии, поверхности потолков, стен и пола довести до требований .1 ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.11.2., 2.11.7. СП 2.4.3648-20, с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 12.05.2024г.

7. Провести ремонт потолков и стен в помещениях пищеблока – в помещении для приема грязной посуды, в моечном отделении, в загрузочной; стен – в кабинете бригадира поваров, поверхности довести до требований ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1., 2.5.3., 2.11.2., 2.11.4., 2.11.7. СП 2.4.3648-20, п.п. 2.16., 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения – до 25.08.2023г.

8. В соответствии с требованиями ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1., 2.7.2. СП 2.4.3648-20, в помещениях общеобразовательного учреждения заменить изношенные оконные рамы (всего – 63) на новые с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 12.05.2024г.

9. Физкультурно-спортивную зону МБОУ «Школа № 46» оборудовать в соответствии с требованиями ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.2.2., 3.4.1. СП 2.4.3648-20 с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 12.05.2024г.

10. В соответствии с требованиями ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20, обеспечить наружным электрическим освещением физкультурно-спортивную зону. В том числе «Спортивную площадку для сдачи норм ГТО», с использованием строительных и



отделочных материалов, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 12.05.2024г.

11. В соответствии с требованиями ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9. СП 2.4.3648-20, слесарную мастерскую оборудовать современными светильниками со светорассеивающей конструкцией с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 12.05.2024г.

12. В соответствии с требованиями ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1., 2.11.2., 2.11.4., 2.11.7. изношенные межкомнатные двери в учебных кабинетах, боковые двери центральной входной группы заменить на новые, с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 12.05.2024г.

(указать перечень мероприятий по обеспечению предотвращения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, срок их исполнения)

О выполнении предписания (пунктов предписания) известить до «27» августа 2022г., до «27» августа 2023г., до «14» мая 2024 года.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

1. Копии актов выполненных работ.
2. Товаро-сопроводительную документацию.
3. Документы, подтверждающие качество и безопасность строительных и отделочных материалов, использованных при проведении работ.
4. Фотоматериалы, подтверждающие вещественные доказательства выполненных работ.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за невыполнение предписания возлагается на

МБОУ «Школа № 46» (директор – Попова Светлана Владимировна)



должность, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в



арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Рязанской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Глинина Марина Владимировна

инициалы и фамилия

С предписанием ознакомлен(а) «12» мая 2022г.

(подпись)

Попова Светлана Владимировна
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

